

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ОАО "Сатурн"

млн. кВт.ч

п.п.	Показатели	Базовый период 2012_год (факт)					Ожидаемый период 2013_год					Период регулирования 2014год				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО	143,523	143,523		142,458	9,271	143,523	143,523		142,458	9,2712	143,523	143,523		142,458	9,2712
1.1.	из смежной сети, всего	143,5230	143,523		142,4580	9,271	143,523	143,523		142,4580	9,2712	143,523	143,523		142,458	9,271
	в том числе из сети															
	ВН	143,5230	143,523		142,4580		143,523	143,523		142,4580		143,523	143,523		142,458	
	СН I															
	СН II				142,4580	9,271				142,4580	9,2712				142,458	9,271
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)															
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)															
1.4.	поступление эл.энергии от других организаций	142,458			142,4580		142,458			142,4580		142,458			142,458	
2.	Потери электроэнергии в сети	4,29574	1,06540		2,84080	0,390	4,2954	1,06540		2,841	0,3892	4,29540	1,06540		2,8408	0,3892
	то же в % (п.1.1./п.1.3.)	2,99			1,99	4,20	2,99			1,99	4,20	2,99	0,74		1,99	4,20
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	6,228				6,228	6,228				6,228	6,228				6,228
4.	Отпуск электроэнергии из сети, всего в т.ч.	139,228	142,4576		139,6172	8,882	139,228	142,4576		139,6172	8,8820	139,228	142,4576		139,617	8,8820
4.1.	Полезный отпуск собственным потребителям ЭСО из них:	133,0000			130,346	2,654	133,000			130,346	2,654	133,000			130,346	2,654
	потребителям, присоединенным к центру питания				121,926					121,926					121,926	
	на генераторном напряжении															
4.2.	потребителям оптового рынка															
4.3.	Отпуск в другие сетевые организации	0,000			0,000	0,000	0,000			0,000		0,000			0,000	

Главный энергетик
Должность ответственного лица (исполнителя)

подпись

А. Н. Чурсин
Ф.И.О.